

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ **C-RU.ПБ01.В.03051**
(номер сертификата соответствия)

ТР **1389265**
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Систем Сенсор Фаир Детекторс»
Адрес: 111033, Россия, г. Москва, ул. Волочаевская, д. 40, стр. 2,
тел.: +7 495 937 79 82, факс: +7 495 937 79 83, e-mail: moscow@systemsensor.com
ОГРН: 1037739331959

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Систем Сенсор Фаир Детекторс»
Адрес: 111033, Россия, г. Москва, ул. Волочаевская, д. 40, стр. 2,
тел.: +7 495 937 79 82, факс: +7 495 937 79 83, e-mail: moscow@systemsensor.com
ОГРН: 1037739331959

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России
143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12,
тел./факс: +7 495 529 85 61. ОГРН: 1025000508610
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ01 выдан 03.10.2011г. МЧС России

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный серии 6500 с набором принадлежностей, ТУ 4371-017-52635653-2009, изм.4
(см. Приложение № 0059740)
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)
43 7113

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
8531 10 950 9

ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (п.п. 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.2.1 - 4.2.2.5, 4.2.3, 4.2.5.1, 4.2.9.2, 4.9.1.1 - 4.9.1.7, 4.9.1.11, 7.3.1)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет о сертификационных испытаниях № 12707 от 27.02.2015 ИЛ НИЦ ИТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИИ01 до 31.05.2015.
Схема сертификации: 5с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Сертификат соответствия на систему менеджмента качества № РОСС RU. ИК15. К00016 от 22.01.2013 Орган по сертификации систем менеджмента качества «ПОЖТЕСТ», № РОСС RU.0001.13ИК15 до 28.10.2016.
ТУ 4371-017-52635653-2009, изм.4

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с **02.04.2015** по **02.04.2020**



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А.Н. Стрекалёв

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Н.В. Марьяна

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ01.В.03051

(обязательная сертификация)

ТР

0059740

(учетный номер бланка)

Сведения по сертификату соответствия

Продукция:

Варианты названия извещателя:

Извещатель дымовой оптико-электронный линейный с релейным выходом ИП212-125 (6500R);

Извещатель дымовой оптико-электронный линейный с релейным выходом и сервоприводом ИП212-126, (6500RS).

Используемые принадлежности:

набор для увеличения дальности защищаемой зоны 6500-LRK,

монтажный комплект 6500-SMK,

универсальный кронштейн 6500-ММК,

нагревательный элемент BEAM НК,

нагревательный элемент BEAM НКR,

выносной пульт 6500RTS-KEY,

выносной пульт RTS151 KEY,

выносной пульт RTS151,

релейный модуль EOLR-1



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А.Н. Стрекалёв

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Н.В. Марьяна